

Distancia del precio de bolsa al precio de escasez — cuenta regresiva a la activación de OEF

Ministerio de Minas y Energía · MIRHE — Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · 29/07/2026 · Fuentes: XM/SIMEM (PB_Nal, PrecEscaAct)

DISTANCIA ACTUAL

536

COP/kWh (bolsa 685 vs escasez 1,221)

HACE 30 DÍAS

595

se cerró 59 COP/kWh en un mes

TENDENCIA

-2.0

COP/kWh por día (acercándose)

ACTIVACIÓN DE OEF

≈ 263 días

al ritmo reciente · extrapolación declarada



Lectura ejecutiva: el precio de bolsa subió sostenidamente ($\times 6,7$ desde febrero) mientras el precio de escasez de activación se ajustó a la baja en julio (1.304 $\rightarrow$ 1.221): la brecha se redujo de 595 a 536 COP/kWh en 30 días. Si la distancia llega a cero se activan las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) — el régimen de escasez del Cargo por Confiabilidad. Este cruce, combinado con el margen de energía firme (ENFICC) ya negativo, indica que el sistema entra a la temporada seca con el mercado en zona de pre-escasez.

La fecha de activación es una extrapolación lineal del ritmo reciente, declarada como señal de seguimiento — NO un pronóstico. Las horas pico ya tocaron 1.249-1.274 COP/kWh (24-26 jun), a $<5\%$ del umbral. Documento autogenerado desde artefactos reproducibles del plataforma MIRHE.